

LLB criteria

versie 3

per 26 mei 2020

	voorziening	uitvoering basis	uitvoering extra
toegankelijkheid			
bereikbaarheid hoofdentree	1. hoofdentree direct aan openbare weg of 2. hoofdentree bereikbaar via voetpad uitvoering pad breedte pad situatie pad helling pad of 3. hoofdentree bereikbaar via oprit auto	(semi)verhard 85 – 100 cm vrij van obstakels (groen ed) max 1:20 bereikbaarheid hoofdentree vanaf opstelplaats auto voldoet aan criteria 2.	≥ 100 cm
toegankelijkheid hoofdentree	drempel/ dorpel/opstap breedte doorgang	< 20 mm 85-90 cm	≥ 90 cm
extra's hoofdentree	opstelplaats vóór hoofdentree buitenverlichting video-intercom electrisch slot minimaal 2 * beveiliging		≥ 100 x 150 cm ja ja ja ja
doorgankelijkheid woning	alle drempels/ dorpels/ opstappen breedte alle relevante doorgangen breedte alle relevante verkeersruimten breedte ter hoogte van alle draaipunten	< 20 mm min. 85 cm min. 90 cm min. 90 cm	helemaal vlak ≥ 90 cm ≥ 100 cm ≥ 110 cm
extra's doorgankelijkheid	vaste vloerbedekking/ tegelwerk op alle vloeren goede verlichting in verkeersruimten gebogen deurklinken (voorkomt haken met mouw) centrale bediening verlichting verkeersruimte		ja ja ja ja

	voorziening	uitvoering basis	uitvoering extra
slaapruijnte	<p>1. slaapkamer op primaire verdieping bouwkundig afgescheiden van woonruimte middels 4 wanden en deur(en) of</p> <p>2. slaapkamer op primaire verdieping later moment af te scheiden van woonruimte waarbij resterende woonruimte min. 24m². Minimaal 3 bouwkundige wanden reeds aanwezig</p> <p>of</p> <p>3. slaapkamer op etage, bereikbaar met volwaardige lift*</p> <p>of</p> <p>4. slaapkamer op etage, bereikbaar met traplift</p>	<p>min. 300 x 400 cm of min. 280 x 420 cm (afhankelijk van positie deur)</p> <p>min. 300 x 400 cm</p> <p>min. 300 x 400 cm of min. 280 x 420 cm (afhankelijk van positie deur)</p> <p>min. 300 x 400 cm of min. 280 x 420 cm (afhankelijk van positie deur)</p>	
extra's slaapruijnte	<p>alarmsysteem met directe verbinding externe centrale centrale bediening verlichting slaapruijnte elektrisch bedienbare verduistering</p>		<p>ja ja ja</p>
badkamer/ sanitair	<p>1. badkamer op primaire verdieping of</p> <p>2. badkamer op etage, bereikbaar met volwaardige lift* of</p> <p>3. badkamer op etage, bereikbaar met traplift</p> <p>afmeting badkamer</p>	<p>min. 5m² vrije draaicirkel bij volledige montage sanitair en kranen min. 150 cm vloeren en wanden betegeld conform bouwbesluit</p>	
toilet(ruijnte)	<p>1. toilet in badkamer</p> <p>of</p> <p>2. toilet op primaire verdieping</p> <p>benodigde aansluitingen water, afvoer en electra</p>	<p>nee</p> <p>vrij vloeropp. > 90 x 120 cm</p> <p>aantoonbaar op juiste plek aangelegd en veilig afgedopt hoogte wastafel 800 mm</p>	<p>wanden naast toilet min. 450 mm uit hartmaat toilet vrij ruimte vóór toilet ≥ 90 x 120 cm</p> <p>alle sanitair en kranen zijn gemonteerd</p>

LLB criteria

versie 3

per 26 mei 2020

extra's badkamer/ sanitair

1-hendelkraan aan wastafel

afvoer wastafel weggewerkt in wand (ivm verbranden benen)

alarmsysteem badkamer met directe verbinding externe centrale

alarmsysteem separaat toilet met directe verbinding externe centrale

ja

ja

ja

ja